

המעבדה למכניקה והידרוליקה

# מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מס' 9513216252

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

## תוצאות הבדיקה:

שעיף	פינוי חשעיוף	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמת לדרישות
4.2.2.1	(25) מנגנון חשמלי - קיימות חלקיו על חלקיו	ניתן לחסעיל 5 מחזורים רצופים של חתריס.	מנגנון החפעלה של חתריס יאפשר לחפעיל 5 מחזורים רצופים.	מתאים
		בתום 5000 מחזורים חתריס עץ חלקיו נמצא במצב המאפשר המשך תפעול תקין. לאחר חפעלה של חתריס יאפשר לחפעיל 5 מחזורים רצופים.	בתום הבדיקה יהיה חתריס על חלקיו במצב המאפשר המשך תפעול תקין. לאחר חפעלה של חתריס יאפשר לחפעיל 5 מחזורים רצופים.	מתאים

טמס 470 נמוט בליק חלקות שלולית 18/12/15 מחזורת נז

### מסמך זה אינו מהווה היתר לסימון המוצר בתו תקן

בנימין נוחי  
ענף עץ, חלונות ומערכות מיגון

דודו וארום  
ראש מדור חלונות ומערכות מיגון  
תאריך: 9/12/2015

06 דצמבר 2015  
כ"ד כסלו, חשעיו